

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI CHŁODNICE FREONOWE, KANAŁOWE, PROSTOKĄTNE typ FNS

Spis treści

1. Dane techniczne
2. Zastosowanie
3. Konstrukcja
4. Montaż
5. Konserwacja


1. Dane techniczne

Oznaczenie chłodnic

FNS - 50x30 - IV - 12/22

Typ _____
 Wymiar kanału
 BxH [cm] _____
 B-wysokość, H-szerokość
 Ilość rzędów rurek _____
 Średnica zewnętrzna przyłącza
 ciecz/para [mm] (Dc/Dp) _____

Wymiary chłodnic



	TYP	B [mm]	H [mm]	D [mm]	A [mm]	L [mm]	Dc[mm]	Dp[mm]
3-rzędowe	FNS - 40x20 - III - 10/15	400	200	560	285	350	10	15
	FNS - 40x30 - III - 12/18	400	300	560	385	350	12	18
	FNS - 50x25 - III - 12/18	500	250	660	335	350	12	18
	FNS - 50x30 - III - 12/22	500	300	660	385	350	12	22
	FNS - 60x30 - III - 12/22	600	300	760	385	350	12	22
	FNS - 60x35 - III - 12/22	600	350	760	435	350	12	22
	FNS - 60x40 - III - 16/28	600	400	780	485	350	16	28
	FNS - 70x40 - III - 16/28	700	400	880	485	350	16	28
	FNS - 80x50 - III - 16/28	800	500	1000	585	400	16	28
	FNS -100x50 - III - 16/35	1000	500	1220	585	400	16	35
4-rzędowe	FNS - 40x20 - IV - 10/15	400	200	560	285	350	10	15
	FNS - 40x30 - IV - 12/18	400	300	560	385	350	12	18
	FNS - 50x25 - IV - 12/18	500	250	660	335	350	12	18
	FNS - 50x30 - IV - 12/22	500	300	660	385	350	12	22
	FNS - 60x30 - IV - 12/22	600	300	760	385	350	12	22
	FNS - 60x35 - IV - 12/22	600	350	760	435	350	12	22
	FNS - 60x40 - IV - 16/28	600	400	780	485	350	16	28
	FNS - 70x40 - IV - 16/28	700	400	880	485	350	16	28
	FNS - 80x50 - IV - 22/35	800	500	1000	585	400	22	35
	FNS -100x50 - IV - 22/35	1000	500	1220	585	400	22	35

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE 22 bar (2,2 MPa)

2. Zastosowanie

Ochładzanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

3. Konstrukcja

Obudowa chłodnicy wykonana jest z blachy ocynkowanej.

Wymiennik ciepła z rur żebrowanych miedziano-aluminiowych.

Przyłącze cieczy i pary z rur miedzianych przystosowanych do lutowania.

W dolnej części zamontowana jest tacka odciekowa INOX z odpływem 1/2".

W celu ochrony węzownicy przed zanieczyszczeniami i wilgocią,

jest ona na czas składowania i transportu napełniana azotem (ciśnienie ok. 6 bar).

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE 22 bar (2,2 MPa)

4. Montaż

Chłodnica przeznaczona jest do montażu w kanałach poziomych. Chłodnicę można montować przed, a także za wentylatorem. W przypadku montażu przed wentylatorem należy zastosować wentylator odporny na oddziaływanie wilgotnego powietrza.

Odległość chłodnicy od wentylatora, zagięcia kanału, przepustnicy itp. powinna być równa co najmniej dwukrotnej przekątnej kanału. Nerównomierny przepływ powietrza może obniżyć wydajność chłodniczą urządzenia.

Zaleca się wyposażenie układu w filtr powietrza.

Czystość powietrza wpływa na skuteczność wymiany ciepła, oraz na częstość czyszczenia chłodnicy.


Króćce przyłączeniowe chłodnicy nie mogą przenosić naprężeń pochodzących od rur z czynnikiem chłodniczym.

Zaleca się izolację termiczną obudowy chłodnicy oraz kanałów za chłodnicą, aby uniknąć kondensacji pary wodnej.

Zaleca się montaż urządzenia w układzie przeciwproudowym.

Przepływ czynnika chłodniczego i powietrza powinien odbywać się w przeciwnych kierunkach.

Przepływ współproudowy może spowodować zmniejszenie mocy chłodniczej



Podczas lutowania połączeń należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić przepustów gumowych na króćcach przyłączeniowych.

Króciec odpływowy INOX 1/2" należy podłączyć do kanalizacji przez syfon dobrany w zależności od wartości nadciśnienia albo podciśnienia w kanale.

Przyłącze chłodnicy freonowej powinno być wykonane przez wyspecjalizowany personel, zgodnie ze wszystkimi zasadami obowiązującymi dla freonowych urządzeń chłodniczych.

Do połączenia chłodnicy z kanałami prostokątnymi należy wykorzystać przyłącza kołnierzowe.

5. Konserwacja

Kontrola chłodnicy jest zalecana nie rzadziej niż raz w roku.

Wymiennik ciepła powinien być czyszczony z częstotliwością zależną od stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Czyszczenie można przeprowadzić sprężonym powietrzem albo myjką wysokociśnieniową.

Podczas tej czynności należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić żeber wymiennika.

Tackę odciekową można czyścić w ten sam sposób.

Brak konserwacji może prowadzić do stopniowego pogarszania się wydajności urządzenia, oraz zwiększenia oporów przepływu powietrza.

TERMEX

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

32-080 Zabierzów, ul. Krakowska 320

tel./fax (012) 285 16 51, (012) 285 24 63